

必要書類：直近で点検した下記書類のコピー

自家用電気工作物定期点検報告書

令和5年〇月×日

設置者 株式会社〇×薬品

電気管理技術者 〇〇第×××号

事業場名 株式会社〇×薬品 ▲▲店

令和5年〇月×日法令に基づく定期点検並びに試験を実施いたしましたので下記の通りその結果をご報告いたします。

要改修事項につきましては、災害、事故（感電、火災）などの危険がありますので、至急修理、改修のご配慮をお願いいたします。

番号	種別	結果	備考
1	過電流継電器の動作	良・不良	
2	高圧地絡継電器の動作	良・不良	
3	高圧機器の塵埃	少・多	
4	高圧開閉器の動作機構	良・不良	
5	接地抵抗	良・不良	
6	接地線布設状況	良・不良	
7	配電盤表示灯	点・不点	
8	各配電盤の締め付け状況	良・不良	
9	計器の指示	良・不良	
10	低圧関係絶縁抵抗	良・不良	
11	絶縁油	良・不良	
12	漏電遮断機	良・不良	
13	ブレーカー・ヒューズ容量	適・不適	
14	高圧ヒューズの予備	有・無	
15	ジスコン棒	適・不適	
16	絶縁台及び絶縁マット	有・無	
17	高圧ケーブル埋設表示	良・不良	
18	立ち入り禁止表示	有・無	
19	危険標識	有・無	
20	消火器	適・不適	

不良の場合は必要に応じ図面等を添え詳細に説明する（別紙可）。

書類は点検業者により異なります

このほか自家用電気工作物試験成績表、不良箇所の写真資料などがございましたら一緒にご提出ください