

フロン定期点検票

施設名称	アクロスプラザ〇〇	施設所有者	〇〇株式会社
メーカー	〇〇	型式	ABC-123
設置年月	2020年10月	出力	20.0kw
用途		使用冷媒	〇〇

	点検項目・点検方法		判定
			○正常 ×異常
定期点検 目視	1	機器からの異音	○
	2	機器、架台の振動	○
	3	圧縮機の加熱状況	○
	4	各所の腐食状況	○
	5	熱源側の霜付、霜氷結状況	○
	6	負荷側の霜付、霜氷結状況	○
	7	オイルの量、にじみ、漏れ	○
	8	サイトグラスの冷媒液の流れ、気泡状態	○
	9	各計測器の故障、異常	○
	10	室外機が目詰まり、汚れ	○
	11	室内機、フィルタが目詰まり、汚れ	○
	12	水漏れ、結露	○
	13	冷媒配管、保温材の損傷、劣化状態	○
	14	冷媒量、漏れ	○
間接法	1	高圧 (Mpa)	○
	2	低圧 (Mpa)	○
	3	吐出温度 (°C)	○
	4	吸入温度 (°C)	○
	5	液温度 (°C)	○
	6	運転電流 (A)	○
	7	外気温度 (°C)	○
直接法	8	発泡液法	/
	9	電子式漏洩ガス検知装置法	/
	10	蛍光剤法	/



報告事項	
------	--

点検実施会社	×××株式会社	点検実施者	
点検実施者保有資格		資格証番号	第1-23-4567号

点検年月日	2023年〇月×日	天気	くもり
時間	14:00~14:30	気温	25°C

業者によって書式が異なります。